

А К Т
периодической проверки узла учёта тепловой энергии у потребителя

г. Комсомольск-на-Амуре

" 14 " 08 2024

Потребитель МДОУ Детский сад №46 договор № 3/4/09313/00392 (940)
(наименование предприятия или организации, фамилия, и.о. представителя, № договора, тел.)
Объект МДОУ Детский сад №46, ул. Калинина, 37/2
(наименование объекта, например: жилой дом, д/сад и т.п.)
по адресу: ул. Калинина 37/2
(фактический адрес)

Причина проверки: готовность к отопительному периоду

Представителем АО "ДГК" Дехтеревым А.Ю. произведен технический осмотр узла учёта тепловой энергии Потребителя.
(фамилия, и.о. представителя)

Проверили работоспособность узла учёта и комплектность необходимой технической документации.

1. В состав узла учёта тепловой энергии входят средства измерений:

№	Наименование и тип средства измерений	Заводской номер	Место установки	Пределы измерений, min/max	Дата	
					поверки	очередной поверки
1	тепловычислитель ВКТ-7	71854	элев. узел		27.05.2025	27.05.2029
2	расходомер ПРЭМ-50	231716	под. труб-д	0,190/72 м3/час	27.05.2025	27.05.2029
3	расходомер ПРЭМ-50	227861	обр. труб-д	0,190/72 м3/час	27.05.2025	27.05.2029
4	датчик температуры КТСП-Н	8357	под. труб-д	0/160 °С	27.05.2025	27.05.2029
5	датчик температуры КТСП-Н	8357	обр. труб-д	0/160 °С	27.05.2025	27.05.2029
6	водосчетчик ЭКОМЕРА-20	ZZ3 8011364	труб-д ГВС	0,050/5 м3/час	22.05.2024	22.05.2030

Наличие паспортов есть / нет

Представитель АО "ДГК" Слесарь КИПиА Дехтерев А.Ю.
(должность, подпись, ФИО, телефон)

Представитель Потребителя зам. зав по АХР Белев А.В. 52-71-93
(должность, подпись, ФИО, телефон)

(В случае отказа Потребителя от подписания настоящего Акта)

указать причину отказа